

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: TRECATE
 Indirizzo: VIA TONETTI GUIDO MONSIGNORE,
 NCEU: f. 42 n. 634 sub. 9
 Piano: n 2 N 4
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (I)
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 2004
 Tipologia edificio: Appartamento
 Volume lordo riscaldato (m³): 217,8
 Superficie disperdente totale (m²): 87,1
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,4
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,6
 Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 2,8
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2481
 Superficie utile Su (m²): 66
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria:

FOTO

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
 56,6 kWh/m²




limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica utile per
 acqua calda sanitaria = 0,37 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 130,77 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,0158Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO			
IMPIANTO	Sostituzione caldaia	BASSA	15

Allegato B n. dell'atto n. 20405/SSA/3

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2010 202034 0067

6%

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	F
Prestazione energetica raggiungibile	143,1 kWh/m2
Prestazione riscaldamento	
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	56,7 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (punto 6.1 del D.M. 26 giugno 2009)	II
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,48
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,79
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà'

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ():

Il sottoscritto certificatore GIOVANNI SALERNO, nato a ROMENTINO (NOVARA),
il 11/07/1965 residente a ROMENTINO (NOVARA), CF SLRGNN65L11H518F ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Romentino il 27/12/2010

Firma digitale del Certificatore

GIOVANNI SALERNO N. 202034



Ricevuta Codici ACE

Buongiorno, con la presente si attesta che il certificato 2010 202034 0067 firmato digitalmente da GIOVANNI SALERNO è stato correttamente ricevuto dal SICEE in data 27/12/2010

Dott. Roberto Quaglia
Regione Piemonte
Settore politiche
energetiche
Via G. Pomba 29 - 10123
Torino