


ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: BORGOLAVEZZARO
 Indirizzo: VIA BUSCONI, 14
 NCEU: f. 34 n. 240 sub. 1
 Piano: n 0 N 2
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (1)
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1947
 Tipologia edificio: EDIFICIO ISOLATO
 Volume lordo riscaldato (m³): 403
 Superficie disperdente totale (m²): 336
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,8337
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1,6
 Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 3
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2458
 Superficie utile Su (m²): 112
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 412,2 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

INDICI DI FABBRISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 272,3 kWh/m²




Limite di legge: 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 15,4 kWh/m²



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETARI DI BOSCO = 0,09194 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	ISOLAMENTO PARETI OPACHE VERTICALI CON SISTEMA A CAPPOTTO	ALTA	11
IMPIANTO	SOSTITUZIONE CALDAIA CON NUOVA A CONDENSAZIONE	MEDIA	10

N. certificato: 2011 203979 0003

B1 Scadenza: 15/09/2021

FIORTI MARCELLO



Allegato "E" al n. 15202
di repertorio 52600

N. certificato: 2011 203979 00

Indice di prestazione energetica nazionale dell'edificio	
Indice di prestazione energetica raggiungibile	407
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	391,
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	120,5
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico (

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore FABIO MONTALBETTI, nato a NOVARA (NOVARA) il 30/12/1973 residente a NOVARA (NOVARA), CF MNTFBA73T30F952U ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

L. NOVARA

il 15/09/2011

Firma digitale del Certificatore




Forti Mampurio
Popolo Nuovo
10550 m. s. Maria

Ricevuta Codici ACE

Buongiorno, con la presente si attesta che il certificato 2011 203979 0003 firmato digitalmente da FABIO MONTALBETTI è stato correttamente ricevuto dal SICEE in data 15/09/2011

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione,
Ricerca e Università
Settore politiche
energetiche
Torino



FORTI MAURIZIO
D. 11/09/2011
Kunin, Passa / p...e